



ציפוי פוליאוריאה פנימי
למכל בטון
מי שתייה (התפלה)

ייעוץ לחב' ההתפלה הישראלית

IDE-Technologies

מתקן התפלה וסיליקוס-קפריסין

עבור חברת החשמל הקפריסאית


ייעוץ, מפרט ופיקוח עליון – שי ליטני

ינואר-אפריל 2014



Product Tank (Concrete) - 5000 m³

Concrete Area for Coating - 2100 m²




מכל הבטון מבחוץ קרוב לים



תא גלישת המים ביציאה
מהמכל – "מרפסת"







רצפה – מכל פנימי ועמודים צמודים



המכל הפנימי

מצולם מסולם הכניסה
שעל דופן המכל הגדול



details






נוף מגג המכל

הים התיכון
נקי ורגוע



בדיקת שליפה לבטון
יישום Sikagard 720EC
שטח ייחוס לקביעת איכות



חשיפת הבטון, גילוי פרטים בעייתיים, הקמת פיגומים



בתוך "מרפסת" / תא הגלישה
יציאת המים מהמכל



נוף פנימי





ציוד היקפי אישור מוצרים פוליאוריאה: Sikalastic 841





הכנת הציוד והחומרים,
בדיקת תנאי סביבה
להתזת ניסיון



יישומי פוליאוריאה

ציוד הגנה
תאורה היקפית ואישית
צוות עזר צמוד



הכנת חריצי עיגון לבטון.

הכנת השטח לחפיפה בין שטחי פוליאוריאקה שיושמו בזמנים שונים.



בדיקת רציפות הציפוי (Spark Test)



באה מנוחה ליגע
ומרגוע לעמל

